



Ventilatoren



Goedgekeurd door Sociale Partners



Getoetst door Inspectie SZW

Als ventilatoren niet goed zijn afgeschermd, kunnen draaiende delen ernstig letsel veroorzaken. Bij schoonmaken van ventilatoren op hoogte bestaat valgevaar.

Wat is de gewenste situatie?

- ✓ De ventilator is zodanig afgeschermd of zodanig hoog geplaatst, dat er geen contact met de draaiende delen mogelijk is.
- ✓ Alle apparatuur moet goed bereikbaar en reinigbaar zijn.

Maatregelen

- Houd bij het ontwerp en aanleg van ventilatiesystemen rekening met bereikbaarheid voor onderhoud en het schoonmaken van het systeem.
- Zorg dat niet, of onvoldoende afgeschermd ventilatoren op minimaal 2,70m hoogte zijn gelaatst, of voorzie deze van fijnmazig gaas.
- Zorg voor een dubbele beveiliging, zodat ventilatoren tijdens onderhoud niet in werking kunnen worden gezet.
- Maak gebruik van een hoogwerker, schaarlift, rolsteiger of goed geborgde ladder voor het werken aan hoog geplaatste ventilatoren.

Checklist

- Houd voldoende afstand van niet, of onvoldoende afgeschermd ventilatoren.
- Hanteer een veilige onderhoud- en schoonmaakprocedure.
- Verzegel de veiligheidsschakelaar bij werkzaamheden aan ventilatoren.



- Maak gebruik van de juiste gereedschappen en hulpmiddelen.
- Zorg bij gebruik van een ladder, dat deze goed geborgd is.

Toelichting op de maatregelen

- Plafondventilatoren die binnen handbereik zijn geplaatst, kunnen worden voorzien van een fijnmazige beschermkorf. Voor een plafondventilator die ingezet wordt als mobiele/staande ventilator is een speciale ombouw montageset verkrijgbaar bij de leverancier.